



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Германа, д. 25, Великий Новгород, 173003
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: novgorod@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон/факс: (8162) 73-85-35

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений**

« 15 » сентября 2017 г.

№ 38-5956-3017/ПР

г. Боровичи

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 38-5956/Рк от 21.08.2017.

Лицо, проводившее проверку: главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Новгородской области Северо-Западного управления Ростехнадзора Кузьмин Сергей Николаевич;

Наименование организации: Областное автономное профессиональное образовательное учреждение "Боровичский агропромышленный техникум" (ОАПОУ "БАПТ").

При проведении проверки присутствовал:

Слесарь-электромонтёр Мотырин Александр Юрьевич

Дата, время, место проведения проверки: с 09 час. 00 мин. 09 сентября 2017 г. до 16 час. 00 мин. 15 сентября 2017 г. по адресу/адресам: 174411, Новгородская область, г. Боровичи, пл. Володарского, д. 15, г. Окуловка, ул. Театральная, д. 3.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 15.09.2017 № 38-5956-6311/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу ОАПОУ "БАПТ" предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Сроки устранения нарушения

1.	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство	ПТЭЭП, п.п. 1.2.3, 1.2.7, 1.2.9	19.10.2017
2.	Не проводится своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования	ПТЭЭП, п.п. 1.2.2	13.03.2018
3.	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств.	ПТЭЭП, п. 2.7.15	19.10.2017
4.	Не проведены выборочные проверки со вскрытием грунта состояния элементов заземляющих устройств, находящихся в земле.	ПТЭЭП, п.п. 2.7.10, 2.7.11, Приложение 3 п. 26.3	19.10.2017
5.	РЕ и N-проводники подключены под общий контактный зажим.	ПУЭ п. 7.1.36	19.10.2017
6.	Не проведено измерение сопротивления заземляющих устройств	ПТЭЭП п. 2.7.13, Приложение 3, п. 26.4	13.03.2018
7.	В щите ЩСЗ столовой 3 PEN-проводника подключены под один болт	ГОСТ 10434-82 п. 2.1.12	19.10.2017
г. Окуловка, ул. Театральная, д. 3			
8.	В компьютерном классе правая сторона розеточной группы подключена с заземляющим проводником, левая – без заземляющего проводника.	ПУЭ п. 7.1.36	19.10.2017
9.	Не проведено измерение сопротивления заземляющих устройств	ПТЭЭП п. 2.7.13, Приложение 3, п. 26.4	13.03.2018
10.	Не проведена проверка срабатывания защиты при коротком замыкании (проверка соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания)	ПТЭЭП п. 2.7.16, Приложение 3, п. 28.4	13.03.2018
11.	Установленные в щитах освещения автоматические выключатели А3161 и АЕ1031, не имеют защиты от токов короткого замыкания.	ПУЭ п. 1.7.79	13.03.2018

Перечень применяемых сокращений:

ПУЭ – «Правила устройства энергоустановок» (утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204).

ПТЭЭП - «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003, № 6).

Представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора в срок до 13.03.2018 информацию об исполнении всех пунктов настоящего Предписания (при необходимости – с приложением документов, фото-видеоматериалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Главный государственный инспектор
отдела по государственному
энергетическому надзору по
Новгородской области

С.Н. Кузьмин

(подпись проверяющего)

Директор ОАПОУ «БАПТ»

Ю.П. Васильев

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Подпись лица, проводившего проверку:
Главный государственный инспектор отдела
по государственному энергетическому
надзору по Новгородской области

(должность)

(подпись)


Кузьмин Сергей Николаевич

(расшифровка)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:
Директор ОАПОУ «БАПТ» Васильев Юрий Павлович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), _____ должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя

« 15 » 09 2017 г.


Ю.П. Васильев
(подпись)

Пометка об отказе получить предписание:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)